



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.CP28.B.00483/19

Серия **RU** № **0148031**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Номер телефона: +74955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD.". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.18, SHANONG ROAD, WEIBAIXIANG TOWN, YUEQING CITY, ZHEJIANG, 325603, CHINA.

**ПРОДУКЦИЯ** Элементы коммутации для цепей управления: контакты состояния типов КС, КСВ, типоразмеров КС47, КСВ47, КС47-60М, КСВ47-60М, КС47-150, КСВ47-150, товарного знака ИЕК. Продукция изготовлена в соответствии с Национальным Стандартом Китая GB 14048.5-2008 (IEC 60947-5-1:2003) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления". Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8531809500

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № R2019/01/191-01, № R2019/01/191-02 от 18.10.2019 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ86. Акт о результатах анализа состояния производства от 16.04.2019. Контакты состояния типа КС, КСВ. Паспорт MVA.KS.002.1.C. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применяемые стандарты: ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления", ГОСТ IEC 60947-1-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила". Условия хранения: хранение в упаковке изготовителя помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 град. С и относительной влажности воздуха 90% и температуре плюс 20 град. С. Срок хранения продукции: 10 лет. Срок службы продукции: 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" – уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № 2018-04-09/2 от 09.04.2018.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 28.10.2019  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 27.10.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Морозова Елена Владимировна*  
(подпись)

*Скобелева Светлана*  
(подпись)



Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

Скобелева Светлана (Ф.И.О.)