



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-FR.ME77.B.02796

Серия RU № 0400644

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77.11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Место нахождения (адрес юридического лица): 127018, Россия, г Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, ОГРН: 1027739393637, Телефон: +74957779990, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Schneider Electric Industries SAS, Место нахождения (адрес юридического лица): Франция, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, (см. Приложение – бланк № 0282324)

## ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели, Masterpact NW DC с блоками контроля и управления Micrologic 1.0 DC и аксессуарами для присоединения, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-2, (см. Приложение – бланк № 0282325)

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 33/01N05E от 26.05.2017,

RA.RU.21XU01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью

"Электробезопасность", от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № АА-117/2017 от 16.05.2017 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с,

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия

хранения: при температуре от -40 град С до +85 град С и относительной влажности 98% при температуре +25 град С, ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2.

Автоматические выключатели.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.05.2017

ПО 25.05.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич  
(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-FR.ME77.B.02796

Серия RU № 0282324

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"SCHNEIDER ELECTRIC France MASTER-TECH"	Франция, 70 rue de la grange batie, ZI Centralp, F-38430



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02796

Серия RU № 0282325

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Автоматические выключатели, Masterpact NW DC и их компоненты:                      Исполнения выключателей автоматических Masterpact NW DC на номинальные токи от 1000 до 4000 А: типов Н, N, исполнение соединения полюсов С, D, Е.                      Блоки контроля и управления Micrologic 1.0 моделей: 65266, 65267, 65268, 65272, 65273, 65274, 65278, 65279, 65280, 65269, 65270, 65271, 65275, 65276, 65277, 65281, 65282, 65283, 48642, 48643                      Аксессуары для присоединения: наборы шин 48642, 48643</p>	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)